


RADIÁTOR BEKÖTÉS
RÉSZLETTERV M=1:25



- JELMAGYARÁZAT**
- FÜTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK (60°C) /PIPELIFE RADOPRES/
 - - - FÜTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK (45°C) /PIPELIFE RADOPRES/
 - □ OVENTROP AV9 SAROK RAD. SZELEP + UNI LH TERM. FEJ
 - OVENTROP COMBI 3 SAROK VISSZATÉRŐ SZELEP
 - ⊗ OVENTROP HYDROCONTROL SZABÁLYZÓ SZELEP

LÁDI és TÁRSA Mérnöki Iroda Szolgáltató Betéti Társaság			
4032 Debrecen, Füredi u. 98. Tel: (30)239-53-63; E-mail: ladi@t-email.hu			
Tervező:	LÁDI TIBOR	Épületgépész szakmérnök	G-T-09-0065
Terv tárgya:	HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (4274 HOSSZÚPÁLYI SZABADSÁG TÉR 6.) HOSSZÚPÁLYI ROMA NEMZETISÉGI ÓVODA ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS 4274 HOSSZÚPÁLYI SZABADSÁG TÉR 29. HRSZ.:133		
Rajz megnevezése:	KÖZPONTI FÜTÉS SZERELÉS FÜGGŐLEGES CSÓTERV		
Rajzszám:	Tervszám:	Dátum:	Aláírás:
GF-2/M	57/2017	2018. IX.	M=1:50