


**JELMAGYARÁZAT**

- FÜTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK (60°C) /PIPELIFE RADOPRES/
- FÜTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK (45°C) /PIPELIFE RADOPRES/
- □ OVENTROP AV9 SÁRKOSZELEP + UNI LH TERM. FEJ
- ● OVENTROP COMBI 3 SÁRKOS VISSZATÉRŐ SZELEP
- ⊞ OVENTROP HYDROCONTROL SZABÁLYZÓ SZELEP

**RADIATOR BEKÖTÉS  
RÉSZLETTER N=1:25**



<b>LÁDI és TÁRSA Mémőki Iroda</b> Szolgáltatói Betéti Társaság			
4032 Debrecen, Füredi u. 98. Tel: (30)239-53-63; E-mail: ladi@t-email.hu			
Tervező:	LÁDI TIBOR	Építéstechnikai szakmérnök	G-1-09-0065
Terv tárgya:	HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (4274 HOSSZÚPÁLYI SZABADSÁG TER 6.) HOSSZÚPÁLYI ROMA NEMZETISÉGI ÖVONDA ÁTALAKÍTÁS ÉS RÖVÍTÉS 4274 HOSSZÚPÁLYI SZABADSÁG TER 29. HRSZ:133		
Rajz megnevezése:	<b>KÖZPONTI FÜTÉS SZERELÉS ALAPRAJZ</b>		
Rajzszám:	Tervszám:	Dátum:	Alírási:
<b>GF-1/M</b>	57/2017	2018. IX.	M=1:50